

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель главы администрации  
Города Владимира



\_\_\_\_\_ А. Круглов

«\_\_\_\_\_» 202\_ год

«УТВЕРЖДАЮ»  
Представитель по доверенности  
АО «ВКС»



\_\_\_\_\_ Т.Д. Белова

«\_\_\_\_\_» 202\_ год

**Отчет о выполнении Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения города  
Владимира  
в зоне деятельности ЕТО – АО «ВКС»  
за 2021 год**

## **Содержание**

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения
5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
7. Контактная информация

## 1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

1.1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №1524-р от 09.06.2020 Администрация муниципального образования город Владимир (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – Акционерное общество «ВКС» (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира №01-10/152 от 05.11.2020 года (далее – Соглашение) на срок действия по 31.12.2037 год, которое размещено на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

1.2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме теплоснабжения муниципального образования город Владимир до 2037 г., утвержденной Постановлением администрации города Владимира от 29.11.2013 №4352 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Владимир до 2037 года и о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации», с учетом внесенных изменений, предусмотренных Схемой теплоснабжения муниципального образования город Владимир до 2037 г., утвержденной Постановлением администрации города Владимира от 22.09.2021 №2418 «О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 29.11.2013 №4352 (далее – Схема теплоснабжения).

1.3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» настоящий Отчет содержит сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения и выполнении сторонами соглашения обязательств, включенных в Соглашение.

1.4. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения и выполнении ЕТО обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в следующих разделах настоящего Отчета:

<b>№ пункта Соглашения</b>	<b>Обязательство ЕТО</b>	<b>Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении</b>
2.1.1	выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для нее в Схеме теплоснабжения, в том числе определенные в Приложении №1 к Соглашению	раздел 2 настоящего Отчета
2.1.2	обеспечивать достижение определенных для нее в Схеме теплоснабжения Целевых показателей реализации Схемы теплоснабжения исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения	раздел 3 настоящего Отчета
2.1.3	нести ответственность в соответствии с разделом 5 Соглашения за невыполнение или ненадлежащее исполнение мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения	раздел 2 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
2.1.4	предоставлять обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения;	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.5	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения;	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.6.	при заключении договоров с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяемая с учетом положений п.2.1.7 Соглашения, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для соответствующей группы потребителей	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7	при заключении договоров с потребителями (за исключением отдельных категорий потребителей, указанных в п.2.2.4 Соглашения), при направлении указанным потребителям предложений о заключении договоров теплоснабжения, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, предусматривать следующие правила определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию (мощность)	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7.1	в случае, если тариф на тепловую энергию, установленный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) на второе полугодие 2020 года выше индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного впервые, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство включать условия о поставке тепловой энергии в период с даты окончания переходного периода по цене, не превышающей предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), утверждаемый на соответствующий период органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в отношении соответствующей группы потребителей	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7.2	в случае если тариф на тепловую энергию, установленный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) на второе полугодие 2020 года ниже предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного впервые, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство включать в такие предложения следующие условия о цене поставки тепловой энергии: а) в отношении поставки тепловой энергии (мощности) в период с даты окончания переходного периода и по 30.06.2021 цена на тепловую энергию (мощность) определяется равной величине, которая не превышает уровень действующего на 30.06.2020 тарифа на тепловую энергию (мощность), проиндексированного на величину предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Федерации, согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 29.10.2019г. №2556-р, увеличенную на 2 процентных пункта - для групп потребителей, в отношении которых тариф на тепловую энергию (мощность) с	раздел 4 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
	<p>01.07.2020 был проиндексирован на величину, меньшую чем 5,60%, за исключением потребителей, имеющих договорные отношения с ООО «ТеплогазВладимир» (котельная мкр. Юрьеvec) на дату, предшествующую дате окончания переходного периода, в отношении которых цена принимается равной тарифу на тепловую энергию, утвержденному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) с 01.07.2020.</p> <p>б) со второго полугодия 2021г. и далее со второго полугодия каждого последующего календарного года цена на тепловую энергию (мощность), применяемая в первом полугодии соответствующего года календарного года, индексируется на величину прогнозного показателя размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, одобренному Правительством Российской Федерации (далее – Прогноз) , увеличенного на 2 процентных пункта, с учетом соблюдения положений пункта 2.1.6 Соглашения.</p> <p>С момента достижения цены, рассчитанной в соответствии с предыдущим абзацем Соглашения, предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного на тот же период органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для соответствующей группы потребителей, цена принимается равной предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность), утверждаемому на соответствующий период органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в отношении соответствующей группы потребителей.</p>	
2.1.8	<p>в случае перехода после даты окончания переходного периода права собственности или права владения на ином законном основании объектами тепловой сети в отношении потребителей, присоединенных к указанным объектам тепловой сети, продолжают применяться условия о цене поставки тепловой энергии, указанные в пункте 2.1.7. Соглашения, исходя из схемы подключения в системе теплоснабжения и группы потребителей, к которой относились данные потребители до смены владельца объектов тепловой сети и в отношении которой применялся соответствующий данной группе потребителей график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)</p>	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.9	<p>в случае изменения границы зоны (зон) деятельности Единой теплоснабжающей организации, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство при направлении потребителям, подключенным к зоне (зонам) ее деятельности вследствие изменения границы указанной зоны (зон) деятельности, предложений о заключении договоров теплоснабжения предусматривать условия о поставке тепловой энергии по цене, не превышающей цену на тепловую энергию (мощность), определенной для таких потребителей по договорам теплоснабжения, стандартам качества обслуживания потребителей и соглашениям об исполнении схемы теплоснабжения, заключенными с теплоснабжающей</p>	раздел 4 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
	организацией, которой ранее был присвоен статус единой теплоснабжающей организации в отношении указанной зоны (зон) деятельности до изменения ее границ	
2.1.10	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.11	предоставлять Органу местного самоуправления планы-графики работ по исполнению Схемы теплоснабжения на предстоящий год по форме, установленной в приложении № 3 к Соглашению	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.12	предоставлять Органу местного самоуправления информацию о ходе выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, условий Соглашения, предусмотренных в п. 2.1.1, 2.1.2 Соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления запроса от Органа местного самоуправления	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.13	обеспечить во время выездной проверки представителям уполномоченных Органов местного самоуправления или юридических лиц, осуществляющих контроль за исполнением условий Соглашения, и привлеченных ими организаций доступ на объекты тепловых сетей, источников тепловой энергии, а также возможность ознакомиться с документацией, относящейся к предмету выездной проверки	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.14	исполнять требования Органа местного самоуправления, направленного в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Соглашения, об устранении обнаруженного нарушения требования по обеспечению достижения Целевых показателей и (или) по выполнению мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме теплоснабжения, в течение разумного срока с даты их обнаружения, если иной срок не установлен соглашением Сторон или не инициирована процедура урегулирования требований, предусмотренная пунктом 5.2. настоящего Соглашения	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.15	предоставлять Органу местного самоуправления отчеты о выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, не являющихся муниципальной собственностью, в течение 2 месяцев после завершения выполнения работ, а также по письменному запросу Органа местного самоуправления — копии актов по форме КС-2, КС-14 по отдельным мероприятиям	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.16	обеспечить исполнение обязательств в рамках заключенных договоров и соглашений, включая Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения муниципального образования город Владимир от 25.05.2012 года (далее – Концессионное соглашение) в соответствии их условиями, в том числе в целях исполнения обязательств по пунктам 2.1.1 и 2.1.2. Соглашения	раздел 5 настоящего Отчета

1.5. Сведения о выполнении органом местного самоуправления обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в Разделе 6 настоящего Отчета.

1.6. Настоящий Отчет размещен на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

**2. Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в соглашении об исполнении схемы теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий и в сроки, указанные для нее в Схеме теплоснабжения, в том числе определенные в Приложении №1 к Соглашению.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2021 год, определенный для ЕТО, указан в Приложении №1 к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира.

Мероприятия, указанные в таблице 1, выполнены ЕТО в 2021 году в полном объеме.

Таблица 1

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Статус выполнения мероприятия
<b>Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям</b>			
1.	1-01-04-002.7	Установка узлов учета в котельных АО "ВКС" (Элеваторная, ПМК-18, ВЗКИ, мкр.Энергетик)	Выполнено
2.	1-01-04-002.7	Установка узлов учета в котельных АО "ВКС" (мкр.Юрьевец)	Выполнено
3.	1-02-03-003.2	Реконструкция/модернизация ТК 800, (802), теплосеть от ТК до УТ-14 с вводами на дома №8, 8А, 10, 12, ул. Белоконской, д. 6, 2, 2А, 2Б, пр-т Строителей, д.12, ул. Тракторная, Горького, 94, г. Владимир	Выполнено
4.	1-02-03-003.19	Реконструкция ТС (ЦЗ) ТК-249а, Теплосеть (4-х трубная) от УТ-7А до ЦТП и от ЦТП до домов №26Б, 26в, 28Б, 28в, 30Б, 30в, ул. Лермонтова	Выполнено
5.	1-02-03-003.24	Реконструкция/модернизация ТК 649(655) теплосеть от УТЗ до ул. Студенческая, 10а (адм. здание), 10б, г. Владимир	Выполнено
6.	1-02-03-003.25	Реконструкция/модернизация ТК-6а прямо, теплосеть от УТ1 до УТ9 с вводами на дома 43, 39,41 ул. Комиссарова, 9, 11, 11а, 11б, ул. Егорова, 41а, 41, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 49а, 49, 47, 51, 53 ул. Раstopчина, г. Владимир	Выполнено
7.	1-02-03-003.35	Реконструкция/модернизация ТК-524 Вынос оборудования из сущ. ЦТП6 ул. Белоконская, 4 во вновь строящееся здание с присоединением сущ. сетей к проектируемому ЦТП, г. Владимир	Выполнено
8.	1-02-03-003.37	Реконструкция/модернизация ТК-526, Теплосеть от УТ-2 до УТ-13 с вводами на дома 13, 13а, 13б, ул. Белоконской, от УТ-4 до УТ-11 с вводами на дома №15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а,23,25 ул. Белоконской, №20, ул Луговая, №1, 3, ул. Лакина г. Владимир	Выполнено
9.	1-02-03-003.38	Реконструкция/модернизация ТК-112, Теплосеть от УТ-9 до УТ-16, от бесканальной т/с у УТ-17 до УТ-18А, от УТ-17 до Офицерская 33 и до бесканальной т/с в районе УТ-67 с вводами на дома по ул. Разина д.2, ул. Д. Левитана д.3в,4а,5, ул. Офицерская д. 3,5,20 г. Владимир	Выполнено
10.	1-02-03-003.39	Реконструкция/модернизация Котельная ПМК-18, Теплосеть от УТ-1 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-9, УТ-12 до УТ-19, с вводами на здания ул. Ноябрьская, м-н Юрьевец	Выполнено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Статус выполнения мероприятия
11.	1-02-03-003.40	Реконструкция/модернизация ТК-5ВГ, Теплосеть от ТК до УТ-1, от УТ-1 до домов №4А,46,6,8, ул.Мира г. Владимир*	Выполнено
12.	1-02-03-003.42	Реконструкция/модернизация т.238-3 теплосеть от т.238 до опуска УТ-2, от УТ-1 до УТ-20, от УТ-20 до УТ-20А, от УТ-20А до н.с. д.37 ул. Луначарского, от УТ-20 до н.с. д.35 ул. Луначарского, от УТ-20А до н.с. д.376 ул. Луначарского, от УТ-16 до УТ-17 с вводами на дома 28, 28а, ул. Михайловская	Выполнено
13.	1-02-03-003.43	Реконструкция/модернизация ТК-535, Теплосеть от ТК до домов №3, ул. Чернышевского, №20, 22, проспект Строителей, г. Владимир	Выполнено
14.	1-02-03-003.44	Реконструкция/модернизация ТК-6а право, теплосеть от УТ1 до УТ17 с вводами на дома 106, 12, 14, 16 по ул. Егорова, 39,39а,39б, 39в, 33б, 33в ул. Раstopчина,47, 49, 51 ул. Комиссарова, г. Владимир	Выполнено
15.	1-02-03-003.45	Реконструкция/модернизация ТК-27юз, теплосеть от ТК до УУТЭ, ул. Василисина, г. Владимир	Выполнено
16.	1-02-03-003.46	Реконструкция/модернизация Кот. Юго-Западного района, теплосеть от УТ-36 до ТК-25юз (перемычка) в районе пересечения ул. Василисина и ул. Завадского	Выполнено
17.	1-02-03-003.52	Техническое перевооружение теплосети от Т. 370 до УТ-1, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-4, от д. 63 ул. Северная (вагончик), от д. 63 до склада ул. Северная, от УТ-1 до д.63 по ул .Северная, от УТ-4 до д. 5 ул. Краснознаменная, от УТ-5 до д.8а ул .Модорова, от склада д. 63 до автошколы д. 63в, ул. Северная, от склада д. 63 ул. Северная до диспетчерской, от склада д. 63 до мойки д.63г, ул. Северная, от УТ-1 до здан. МП"ТС"д.63 по ул. Северная, от УТ-11 до д/сада № 86 д.6А ул.Краснознаменная, от УТ-2 до УТ-4, от УТ-6 до УТ-11 с выносом транзита из-под дома 5, от УТ-2 до МП"ТС" д.65 ул. Северная (Т. 370-1)**	Выполнено
18.	1-02-03-003.53	Техническое перевооружение теплосети от Т.387-1 до УТ-1, от УТ-1 до УТ2, от УТ-2 до д.28Б, ул. Александра Матросова (корпус "УНР-656"), от УТ-3а до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), УТ-3 до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), от УТ-3 до д.28Б ул. Александра Матросова, от д 28а, ул. Александра Матросова до гаража, от ТП (хоз. корпус) до ул.Поселковая, д.1 (Т. 387-1)	Выполнено
19.	1-02-03-003.54	Техническое перевооружение теплосети от д.36 до д 34, ул. Асаткина с выносом транзита, от д.50а ул Горького "ТП" до УТ-25, от насосной до УТ-18, от Т. 420-1 до УТ-1А, от УТ-1 до УТ-1В, от УТ-11 до д.32 ул. Асаткина, от УТ-1А до д 36, ул. Асаткина, от УТ-1А до УТ-1, от УТ-26 до УТ-29, от УТ-26 до УТ-27, от УТ-27 до УТ-28, от УТ-24 до д.81 ул. Северная, от УТ-24 до д.83 ул. Северная, от УТ-25 до д.3а по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-25 до д.7А ул. Электроприборовский проезд, от УТ-25 до УТ-26, от УТ-28 до д.9 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-27 до д.7 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-26 до д.5 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-18 до д. 58Б, ул. Горького (Т. 420-1)	Выполнено



№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Статус выполнения мероприятия
20.	1-02-03-003.55	Техническое перевооружение теплосети от УТ-1А до УТ-15, от УТ-19 до д.2 ул.850лет, от ТК-512-1 до УТ-1а, от УТ-15 до д.42, ул. Тракторная, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-15 до УТ-17, от УТ-16 до д.40 ул. Тракторная, от УТ-16 до д. 10, ул. Молодёжная, от УТ-17 до д.3/8 ул. Асаткина, от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 до д.5 ул. Асаткина, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до д.7, ул. Асаткина, от УТ-1А до УТ-15, от УТ-1А до УТ-1 (ТК-512-1)	Выполнено
21.	1-02-03-003.56	Техническое перевооружение теплосети от т.2 до УТ-3 с вводами на д.7а ул. Гастелло, д.13 ул. Тракторная, от д.17 ул. Гастелло до д.1а ул. Народная, от УТ-3 до УТ-46 с вводами на д.6,8,10 ул. Тракторная, д.96,98,100,102,104 ул. Горького, от д.7а ул. Тракторная до д.96,9в ул. Тракторная, от бк сети в районе УТ-5 до УТ-25 с вводами на д.99,101,103,105 ул. Горького, от УТ-28 до УТ-29 с вводами на д.113,115 ул. Горького (ТК-800-1)	Выполнено
22.	1-02-03-003.58	Техническое перевооружение теплосети от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-12 до УТ-13, от УТ-12 до УТ-14, от УТ-11 до д. 8 пр. Строителей, от УТ-13 до д. 6а пр. Строителей, от УТ-13 до д.4а пр. Строителей, от УТ-14 до д. 4 пр. Строителей, от УТ-14 до д.6 пр. Строителей (ТК-533п-1)	Выполнено
23.	1-02-03-003.117	Техническое перевооружение тепловой сети кот. ХОЗО УВД, теплосеть УТ-4А - УТ-6 с вводами на дома №4,5 ул. Благодравова	Выполнено
24.	1-02-03-003.118	Установка узлов учета (ТС от котельной мкр. Юрьевец, ТС от котельной мкр. Энергетик, ТС от котельной Загородной зоны, ТС от котельной Коммунальной зоны, ТС от котельной Юго-Западного района, ТС от котельной 301 квартала)	Выполнено
25.	1-02-03-003.119	Техническое перевооружение тепловой сети ТК-255 лево, теплосеть УТ-7 - УТ-9 с вводом на ж/д №30/18 ул. Каманина	Выполнено
26.	1-02-03-003.120	Техническое перевооружение тепловой сети ТК-251, теплосеть от УТ-2 – УТ-8 с вводами на ж/д №80/24,82,84,86/11 ул. Мира, №6 ул. Труда	Выполнено
27.	1-02-03-003.121	Техническое перевооружение тепловой сети ТК-255 лево, теплосеть УТ-28 - УТ-35 с вводами на дома №22(д/с №113), 24, ул. Труда, №10,№8/26 ул. Фейгина	Выполнено
28.	1-02-03-003.123	кот.722 (ЦТП-4), Теплосеть от котельной до УТ-1, от УТ-1 до дома ул.Д.Левитана,55а; от кот. до УТ-16 с вводами на дома ул.Сущевская,5а 7а, 13а; от УТ-19А до УТ-10А с вводами на дома ул.Д. Левитана 41А, 50, 49, 51, 51а, 51Б, Сущевский пр-д,1,2	Выполнено
29.	1-02-04-003.124	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-189СВ до УТ-5 ул. Безыменского для резервирования теплоснабжения потребителей от котельной 9В на Владимирскую ТЭЦ-2	Выполнено
30.	-	Создание технологической СКС на котельных (Юго-западного р-на, 301 кв., Коммунальной зоны, Эрланген, 722 кв., пос. РТС, Оргтруд 2, Белоконской 16, Д. Левитана 49, Элеваторная, 602 кв., 217 кв.)	Выполнено
31.	-	Создание технологической СКС на котельной Оргтруд 1	Выполнено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Статус выполнения мероприятия
32.	1-02-03-003.126	ПИР участка тепловой сети от т. 113св с вводами на дома 97а, 107а, 109а ул. Б. Нижегородская, д. 3 ул. Погодина, от ЦТП до УТ-20 с вводами на дома 99а, 101а, 105, 103а, 103, 101, 99, 97 ул. Б. Нижегородская, от УТ-14 до УТ-15 с вводами на дома 105а, 103а/1 ул. Б. Нижегородская, от УТ-6 до т. А с вводами на дома 105д, 105в, 105г ул. Б. Нижегородская	Выполнено
33.	1-02-03-003.127	ПИР тк.281ПЗ тепловая сеть 2-хтрубная от подъема из земли до УТ-6 с вводами на дома 28 ул. Усти-на-Лабе, 11, 13 ул. Северная, от УТ-4 до дома 64 ул. 1-я Пионерская, от УТ-1 до ЦТП; тепловая сеть 4-хтрубная от ЦТП до УТ-7 с вводами на дома 6 Северный проезд, 37 ул. Лермонтова, от ЦТП до д. 39 ул. Лермонтова, от ЦТП до УТ-13 с вводами на дома 5а, 4, 5 Северный проезд, от УТ-8 до УТ-9 с вводами на дома 2, 3 Северный проезд	Выполнено
34.	-	Создание технологической СКС «ВГТС» (ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-4)	Выполнено
35.	1-02-03-003.129	ПИР тк.74 тепловая сеть от ЦТП до УТ-12 с вводами на д. 13, 9, от ЦТП до УТ-2 с вводами на д. 17, 20, 22 ул. Княгинин Монастырь, от УТ-5 до УТ-7 с вводами на д. 2 ул. Княгининская	Выполнено
36.	1-02-03-003.130	ПИР тк.193СВ право от УТ-1 до УТ-5а с вводами на 14,16 ул. Комиссарова, д.10 С.С., от УТ-3 до УТ-10, от УТ-1 до ЦТП, от ЦТП до д. 10а Комиссарова, от ЦТП до д. 12а Комиссарова	Выполнено
37.	1-02-08-011.1	Автоматизация ЦТП (ЦТП-2 ул. Безыменского, 1г, ЦТП-4 ул. Сущёвская, 1а, ЦТП-5 ул. Никитская, 3, ЦТП-7 ул. Добросельская, 34а, Большая Московская, д. 22а, ЦТП- ул. Н. Дуброва, 37а, ЦТП Суздальский пр-кт, 25, ИТП-Комиссарова, 12а, ЦТП-Лермонтова, 21а, ЦТП-Добросельская, 171а, ЦТП ул. Березина, 2, ЦТП ул. Усти-на-Лабе, д.5д, ЦТП-Фейгина, 13-13а, ЦТП-Диктора Левитана, 29, ЦТП-Б. Нижегородская, 90а, ЦТП-Крупской, 4а, ЦТП-Каманина, 37, СНС-2 ул. Тракторная, 52а, СНС-3 ул. Горького, 56б, СНС-5 Октябрьский пр-кт, 41д)	Выполнено
38.	1-02-03-003.122	Реконструкция тепловой изоляции тк.3а/В: от УТ-3 до УТ-8, от УТ-10 до ж/д №6,8 ул. Егорова	Выполнено
39.	1-02-03-003.122	Реконструкция тепловой изоляции тк.25Ю3: надземная тепловая сеть от УТ-4 до УТ-5, от УТ-7 до УТ-14, от УТ-14 до УТ-17	Выполнено
<b>Инвестиционные мероприятия по источникам тепловой энергии</b>			
1.	1-01-02-002.1	Реконструкция котельной 722 квартала, с увеличением мощности на 1,1 МВт	Выполнено

\*без учета технического перевооружения тепловой сети на д.8 по ул. Мира (Дворец детского юношеского творчества).

\*\* без выноса транзита из-под дома 5 по ул.Модорова.

В связи с выполнением всех мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ЕТО на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в Приложении №1 к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира, не возникло оснований для реализации ответственности ЕТО

за невыполнение или ненадлежащее исполнение указанных мероприятий согласно пункту 2.1.3 Соглашения.

### **3. Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение определенных для нее в Приложении №2 к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения Целевых показателей исполнения Схемы теплоснабжения исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в Приложении №2 к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации Схемы теплоснабжения относятся:

- доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
- количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии;
- количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на тепловых сетях;
- продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период;
- коэффициент использования установленной тепловой мощности;
- доля бесхозных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозных недвижимых вещей более 1 года;
- значение удовлетворенности потребителей;
- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях;
- доля потерь тепловой энергии от отпуска;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в одноструйном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Плановые значения указанных целевых показателей определены в Схеме теплоснабжения отдельно по каждой ЕТО (*глава 13, часть 5, таблицы 22-30, часть 6 таблицы 31-32*). Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО.

За 2021 год на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

Указанные в Таблице 2 целевые показатели схемы теплоснабжения за 2021 год, определенные для ЕТО, выполнены.

Таблица 2

<b>№ п/п</b>	<b>Целевой показатель исполнения Схемы теплоснабжения</b>	<b>Установлено Схемой теплоснабжения</b>	<b>Факт</b>
1	Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, %	100	100

№ п/п	Целевой показатель исполнения Схемы теплоснабжения	Установлено Схемой теплоснабжения	Факт
2	Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, ед.	6*	0
3	Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на тепловых сетях, ед.	361*	0
4	Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период, дн.	14	14
5	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %	21,7	22,7
6	Доля бесхозных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозных недвижимых вещей более 1 года	0	0
7	Значение удовлетворенности потребителей, %	62	62
8	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	0	0
9	Доля потерь тепловой энергии от отпуска, %	12,20	10,7
10	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	0,689*	0
11	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	0,002*	0

\*Плановые показатели учитывают количество дефектов на тепловых сетях и источниках тепловой энергии

#### **4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.6 Соглашения ЕТО АО «ВКС» при заключении договоров с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию обеспечено не превышение цены на тепловую энергию, поставляемую потребителям, определяемой с учетом положений п.2.1.7 Соглашения, величины предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденного Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 17.12.2020г. № 44/359 для соответствующей системы теплоснабжения с учетом дифференциации по группам потребителей.

В соответствии с подпунктами 2.1.7.1, 2.1.7.2 пункта 2.1.7 Соглашения, ЕТО АО «ВКС» в отношении поставки тепловой энергии по договорам теплоснабжения потребителям обеспечено выполнение обязательств по следующим правилам определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию:

Для случая, когда утвержденный на дату окончания переходного периода (первое полугодие 2021 года) тариф ниже предельного уровня цены на тепловую энергию, установленного впервые, цена на тепловую энергию с 01.01.2021г и по 30.06.2021г определяется равной величине, которая не

превышает уровень действующего на дату окончания переходного периода тарифа на тепловую энергию, утвержденного Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области. С 01.07.2021г. по 31.12.2021г. цена на тепловую энергию определяется равной цене первого полугодия 2021г., проиндексированной на величину, не превышающую уровень прогнозного показателя размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 г., одобренному Правительством Российской Федерации, увеличенного на 2 процентных пункта, с учетом соблюдения положений пункта 2.1.6 Соглашения. В связи с тем, что дата окончания переходного периода фактически состоялась 01.01.2021г. против предполагаемого срока при подписании Соглашения – второе полугодие 2020г., с 01.01.2021 г. и по 30.06.2021 г при расчетах с потребителями ЕТО руководствовались тарифами на тепловую энергию, утвержденными Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области на 01.07.2020 г., что не противоречит обязательствам ценообразования, принятым ЕТО АО «ВКС» в соответствии с СИСТ.

Для случая, когда утвержденный на дату окончания переходного периода тариф выше индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного впервые, цена на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2021 определяется исходя из условия непревышения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного на соответствующий период в отношении соответствующей группы потребителей.

Согласно пункту 2.1.7. Соглашения данные обязательства в 2021 году не распространялись на категорию потребителей, указанную в пункте 2.2.4.1.

В части исполнения пунктов 2.1.8, 2.1.9 Соглашения отмечаем, что за отчетный период границы зоны деятельности ЕТО АО «ВКС» не менялись и к ЕТО АО «ВКС» не переходило право собственности или владения на ином законном основании объектами тепловой сети, к которым присоединены потребители. Следовательно, условия для возникновения обязательств ЕТО, указанные в пунктах 2.1.8, 2.1.9 Соглашения, в отчетном периоде отсутствовали.

Сведения о выполнении ЕТО АО «ВКС» в 2021 году правил определения (дифференциации и индексации) для потребителей цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением, указаны в Таблице 3.

Таблица 3

Сведения о выполнении ЕТО в 2021 году правил определения (дифференциации и индексации) для потребителей цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением

№	Категория потребителей	Утвержденный тариф на тепловую энергию на второе полугодие 2020 года <sup>1</sup> без НДС, руб./Гкал	Первое полугодие (01.01.2021-30.06.2021)				Темп роста цены на тепловую энергию в первом полугодии 2021 года, %	Второе полугодие (01.07.2021-31.12.2021)				Темп роста цены на тепловую энергию во втором полугодии 2021 года, %
			Доля отпуска тепловой энергии от общего объема полезного отпуска, %	Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию <sup>2</sup> , без НДС, руб./Гкал	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию <sup>3</sup> , без НДС, руб./Гкал	Цена на тепловую энергию для потребителей по договорам теплоснабжения <sup>4</sup> , без НДС, руб./Гкал		Доля отпуска тепловой энергии от общего объема полезного отпуска, %	Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию <sup>2</sup> , без НДС, руб./Гкал	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию <sup>3</sup> , без НДС, руб./Гкал	Цена на тепловую энергию для потребителей по договорам теплоснабжения <sup>4</sup> , без НДС, руб./Гкал	
1	По СЦТ 1-14, 17-19, 30, 32-35, 37-40	1 764,69	83,30	1 555,73	1 764,69	1 764,69	100	85,49	1 579,67	1 764,69	1 764,69	100
2	По СЦТ 1 (для потребителей, имеющих договорные отношения с филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)	1 076,83	6,43	1 555,73	1 076,83	1 076,83	100	5,56	1 579,67	1 189,33	1 134,98	105,4
3	По СЦТ 1 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ПАО «Владимирский химический завод» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)	1 515,55	0,05	1 555,73	1 515,55	1 515,55	100	0,06	1 579,67	1 579,67	1 579,67	104,2
4	По СЦТ 1 (для потребителей, имеющих договорные	1 724,34	0,12	1 555,73	1 724,34	1 724,34	100	0,10	1 579,67	1 724,34	1 724,34	100

	отношения с ПАО «Полимерсинтез» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)											
5	По СЦТ 1 (для потребителей, имеющих договорные отношения с АО «Владимирская газовая компания» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)	1 617,45	0,69	1 555,73	1 617,45	1 617,45	100	0,64	1 579,67	1 617,45	1 617,45	100
6	По СЦТ 16 (для потребителей, имеющих договорные отношения с АО «Владимирский комбинат хлебопродуктов «Мукомол» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)	1 325,21	0,00	1 555,73	1 325,21	1 325,21	100	0,00	1 579,67	1 404,01	1 396,77	105,4
7	По СЦТ 21 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ФГУП «ГНПП «Крона» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)	2 446,01	0,04	1 555,73	2 446,01	2 446,01	100	0,02	1 579,67	2 446,01	2 446,01	100
8	По СЦТ 22 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ООО Управляющая компания «Дельта» на	2 119,7	0,04	1 866,88	2 119,7	2 119,7	100	0,03	1 895,60	2119,7	2 119,7	100

	дату, предшествующую дате окончания переходного периода)												
9	По СЦТ 28 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)	1 748,13	0,02	1 555,73	1 748,13	1 748,13	100	0,01	1 579,67	1 748,13	1 748,13	100	
10	По СЦТ 29 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ООО «ТеплогазВладимир» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)	1 490,79	0,01	1 555,73	1 490,79	1 490,79	100	0,01	1 579,67	1 545,39	1 545,39	103,7	
11	По СЦТ 31 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ООО «Техника-коммунальные системы» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)	2 300,83	0,36	1 555,73	2 300,83	2 300,83	100	0,35	1 579,67	2 300,83	2 300,83	100	
12	1 Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" коллектор (для Тепличного)	821,75	8,71	1 555,73	1 076,83	821,75	100	7,46	1 579,67	1 189,33	857,91	104,4	
13	1 Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" коллектор через сети		0,18	1 555,73	1 076,83	855,03	100	0,15	1 579,67	1 189,33	892,65	104,4	



	Тепличного (для Макромер и Мелакс)											
14	Потребители, подключенные к СЦТ в зоне деятельности ЕТО, теплопотребляющие установки которых подключены или введены в эксплуатацию после даты окончания переходного периода		0,02	1 555,73		1 555,73		0,09	1 579,67		1 579,67	101,54

<sup>1</sup> 1 - Постановление ДЦиТ администрации Владимирской области от 20.12.2019 № 51/12;

2 - Постановление ДЦиТ администрации Владимирской области от 20.12.2019 № 51/15;

3 - Постановление ДЦиТ администрации Владимирской области от 19.12.2019г. № 50/33;

4 - Постановление ДЦиТ администрации Владимирской области от 20.12.2019 № 51/2;

5 - Постановление ДЦиТ администрации Владимирской области от 20.12.2019 № 51/16;

6 - Постановление ДЦиТ администрации Владимирской области от 19.12.2019 № 50/44;

7 – Постановление ДЦиТ администрации Владимирской области от 19.12.2019 № 50/34;

8 – Постановление ДЦиТ администрации Владимирской области от 19.12.2019 № 50/39;

9 – Постановление ДЦиТ администрации Владимирской области от 19.12.2019 № 50/42;

10 – Постановление ДЦиТ администрации Владимирской области от 19.12.2019 №50/32;

11 – Постановление ДЦиТ администрации Владимирской области от 19.12.2019 № 50/40;

12 – Постановление ДЦиТ администрации Владимирской области от 20.12.2019г. № 51/10.

<sup>2</sup> Постановление ДГРЦТ от 01.12.2020г. № 39/251 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения – муниципальном образовании город Владимир Владимирской области на 2021 год».

<sup>3</sup> Постановление ДГРЦТ от 17.12.2020г. № 44/359 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании город Владимир Владимирской области на 2021 год».

<sup>4</sup> Цены определены в соответствии с Порядком определения цен по категориям потребителей, утвержденным приказом АО «ВКС» от 07.12.2020г. № 76 «Об утверждении и введении в действие Стандарта качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей (в редакции Приказа от 08.06.2021 № 28 «О внесении изменений в Приказ от 07.12.2020г. № 76 «Об утверждении и введении в действие Стандарта качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей»).

Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6, 2.1.7, 2.2.4.1 Соглашения.

При этом средний рост цены на тепловую энергию для потребителей ЕТО АО «ВКС» с 01.07.2021 к предшествующему периоду составил 100,43%.

## 5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Статус выполнения отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение, по итогам 2021 г. указан в Таблице 4.

Таблица 4

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Статус выполнения
2.1.4	предоставить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения	Выполнено: 29.12.2020 года в адрес УЖКХ администрации города Владимира передана банковская гарантия на сумму 13 041 598 руб. 46 коп.
2.1.5	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения	Выполнено: распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялись в 2021 году в соответствии с разделом 3 Соглашения;
2.1.10	публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации	Выполнено
2.1.11	предоставлять Органу местного самоуправления планы-графики работ по исполнению Схемы теплоснабжения на предстоящий год по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению	Выполнено
2.1.12	предоставлять Органу местного самоуправления информацию о ходе выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, условий Соглашения, предусмотренных в п. 2.1.1, 2.1.2 Соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления запроса от Органа местного самоуправления	Запросов не поступало
2.1.13.	обеспечить во время выездной проверки представителям уполномоченных Органов местного самоуправления или юридических лиц, осуществляющих контроль за исполнением условий Соглашения, и привлеченных ими организаций доступ на объекты тепловых сетей, источников тепловой энергии, а также возможность ознакомиться с документацией, относящейся к предмету выездной проверки	Выездной проверки не осуществлялось
2.1.14.	исполнять требования Органа местного самоуправления, направленного в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Соглашения, об устранении обнаруженного нарушения требования по обеспечению достижения Целевых показателей и (или) по выполнению мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме теплоснабжения, в течение разумного срока с даты	Выполнено

<b>№ пункта Соглашения</b>	<b>Обязательство ЕТО</b>	<b>Статус выполнения</b>
	их обнаружения, если иной срок не установлен соглашением Сторон или не инициирована процедура урегулирования требований, предусмотренная пунктом 5.2. настоящего Соглашения	
2.1.15.	предоставлять Органу местного самоуправления отчеты о выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, не являющихся муниципальной собственностью, в течение 2 месяцев после завершения выполнения работ, а также по письменному запросу Органа местного самоуправления — копии актов по форме КС-2, КС-14 по отдельным мероприятиям	Запросов не поступало
2.1.16.	обеспечить исполнение обязательств в рамках заключенных договоров и соглашений, включая Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения муниципального образования город Владимир от 25.05.2012 года (далее – Концессионное соглашение) в соответствии их условиями, в том числе в целях исполнения обязательств по пунктам 2.1.1 и 2.1.2. Соглашения	Выполнено

**6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

Статус выполнения обязательств органа местного самоуправления, установленных в пункте 2.3 Соглашения, указан в Таблице 5.

Таблица 5

<b>№ пункта Соглашения</b>	<b>Обязательство Органа местного самоуправления</b>	<b>Статус выполнения</b>
2.3.1	обеспечить условия для надлежащего исполнения Единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, определенных для неё в Схеме теплоснабжения	Выполнено
2.3.2	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения	Выполнено: распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялось в соответствии с разделом 3 Соглашения.
2.3.3	в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия Соглашения	Выполнено
2.3.4	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации	Выполнено
2.3.5	исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации	Выполнено

## 7. Контактная информация

Офис ЕТО – АО «ВКС» расположен по адресу: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108, кабинет 212

Часы работы: пн – пт: 08:00 – 17:00; перерыв: 12:00 – 12:48; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться одним из следующих способов:

- по номеру телефона – 8 (4922) 37-87-04
- по электронной почте [Darya.Ryzhenkova@tplusgroup.ru](mailto:Darya.Ryzhenkova@tplusgroup.ru)
- очно по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108, кабинет 314

Администрация муниципального образования город Владимир расположена по адресу: 600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 36

Часы работы: пн – пт: 08:00 – 17:00; перерыв: 12:00 – 13:00; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в *Управление ЖКХ администрации города Владимира* одним из следующих способов:

- по номер телефона – 8 (4922) 53-13-32
  - по электронной почте [ugkh@vladimir-city.ru](mailto:ugkh@vladimir-city.ru)
  - очно по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95А
- Часы работы: пн – пт: 08:30 – 17:00; перерыв: 12:00 – 12:30; сб, вс: выходной.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 20 листов

Муниципальное образование город Владимир



Заместитель главы администрации  
города Владимира  
О.А. Круглов

Акционерное общество «Владимирские коммунальные системы»

[Signature] Т.Д. Белова  
Представитель по доверенности  
от 14.11.2019 №9964-П



X